

Bei der Verwendung von mehreren Dimmern/Kanälen an einem Lichtsensor, werden jeweils die Klemmen GND (linke Klemme) miteinander verbunden und jeweils die Steuereingänge 0...5V (mittlere Klemme) miteinander verbunden